

Poznań, dnia 07.11.2025 r.

PV Tarnowo Podgórne Sp. z o.o.
ul. Serbska 14C/24
61-696 Poznań

ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
znak 38953/2024 z dnia 04.02.2025 r.

- I. W związku z wnioskiem Klienta o wzrost mocy zainstalowanej, zmienia się zapis w preambule warunków przyłączenia, który przyjmuje brzmienie:

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna i magazyn energii „Batorowo II” zlokalizowane w m. Batorowo na dz. 73/10 nr KW PO1P/00004401/3, gm. Tarnowo Podgórne, 74/8 nr KW PO1P/00010151/0, gm. Tarnowo Podgórne, 79/3 nr KW PO1B/000010150/3, gm. Tarnowo Podgórne, z mocą:

przyłączeniową o wartości 9,99737 MW - wprowadzanie do sieci (bez zmian),

przyłączeniową o wartości 8 MW - pobór z sieci,

oraz łączną mocą zainstalowaną o wartości 27,20057 MW - wzrost mocy o 17,2032 MW,

(8 szt. jednostek magazynujących ZPUE S.A. typu MEW 15/1250-3 (1.0 MW/4.3 MWh)

o maksymalnej mocy ładowania i rozładowania 2150,4 kW każda (łączna moc

zainstalowana magazynu energii wynosi 17,2032 MW) o pojemności znamionowej

4300,8 kWh przypadających na każdą jednostkę magazynującą i sprawności 83% oraz

istniejąca instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 9,99737 MW);

na napięciu 15 kV $\pm$ 10%,

zakwalifikowanego do: III grupy przyłączeniowej,

warunki dotyczą: przyłączenia do istniejącej instalacji wytwórczej o numerze

PPE: 590310600031721198

- II. Zmienia się zapis pkt 7.1. warunków przyłączenia, który przyjmuje brzmienie:

Moc zwarcia – 204,45 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Sady

- III. Zmienia się zapis pkt 12.13. warunków przyłączenia, który przyjmuje brzmienie:

12.13. Wyłączenie magazynu energii elektrycznej w sytuacjach opisanych w pkt 12.11.

nastąpi zdalnie z systemu SCADA ENEA Operator poprzez wyłączenie

rozłącznika będącego własnością ENEA Operator łączącego instalację magazynu

energii elektrycznej z pozostałą częścią instalacji.

Przy całkowitym odstawieniu magazynu energii elektrycznej zachowane zostanie

zasilanie potrzeb własnych

- IV. Pozostałe zapisy w/w warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Planowania i Rozwoju
Biuro Przyłączeń
Kierownik
Tomasz Płonka